

取扱説明書


LED コントローラボックス

LEP-1M1C-D

この度は丸茂電機製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。装置を取付・設置・使用される前に、この説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、大切に保管していただき、必要に応じてご参照ください。



この製品は舞台・スタジオ用照明機材です。



LEP-1M1C-D

定格・仕様

型式名称	LEP-1M1C-D
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	10W (MAX140W)
使用温度範囲	5°C~35°C
本体質量	1.9kg
入力信号	DMX512/1990 ※1
LED 出力	130W (MAX)
定格出力電圧	DC48V
制御チャンネル数	1ch
電源ヒューズ	F-7142-125V-3A ※2
プラグ (電源入力)	C 型 20A (C-20P)
DMX 入力コネクタ	NC5MD-LX
DMX スルーコネクタ	NC5FD-LX
出力コネクタ	MR-16F
適合機種	LEO-WW-M

※1 制御信号 DMX512/1990 は 1990 年版 USITT の規格です。

※2 製品に組込まれている物とは別に予備品を附属します。

機器名板の解説




- ① 舞台・スタジオ用取付機材を表すマークです。
- ② 型式名称：照明機材の型式名称を表示します。
- ③ 上部方向：矢印が上を向く方向が機材の上部方向です。
- ④ 定格表示：「電気用品の記号」「定格電圧」「定格消費電力」「定格周波数」「製造業者名 (登録商標)」などの表示を行っています。
- ⑤ 使用温度範囲：照明機材を通常の使用状態のもとで連続動作させても良い周囲温度の範囲を表しています。
- ⑥ 本体質量：ハンガーその他の附属品を含まない照明機材本体質量を表しています。
- ⑦ No：製品のシリアルナンバーを表しています。




MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

各部の名称 LEP-1M1C-D



側面図



接続方法

1. 灯具の台数に合わせて LED コントローラボックスの台数を決めてください。
LED コントローラボックスの台数を決めてください。
LEP-1M1C-D は 1 台で灯具 1 台が接続できます。
2. LED コントローラボックスの取付板を、適切な位置にビスで確実に固定してください。
3. 信号ケーブルは操作卓、信号分岐ボックス、他の LED コントローラボックスから CBL-DM-Axx(xx は長さに対応)を用いて DMX 入力コネクタに接続します。終端抵抗処理は不要です。
4. DMX 信号ケーブルで LED コントローラボックスを複数台接続する場合には、信号分岐ボックスをコントローラボックス 20 台ごとに 1 台接続してください。また、末端のコントローラボックスまでの接続長さが 200m を超える場合には、台数に関わらず信号分岐ボックスが 1 台必要です。
※点灯中に DMX 信号が中断された場合、明かりは直前の DMX 信号の値を保持します。
5. LED コントローラボックスの出力コネクタに LED 天反ライトの制御ケーブルを接続します。
制御ケーブルは 1.2m で延長はできません。
6. LED コントローラボックス LEP-1M1C-D は DMX1ch 制御です。
アドレス SW を回して、アドレス設定します。



●コントローラボックスに触れて作業する場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
機材の破損や物的損害、けがの原因になります。

●コントローラボックスに制御ケーブル、信号ケーブルを接続または取り外す場合には必ず電源を切ってから行ってください。通電中に行うと機材の破損の原因となります。

安全にご使用いただくために

 警告	<p>警告：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または負傷を負う可能性が想定される場合や、軽傷または物的損害の発生する頻度が高い場合に用いています。</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ●このコントローラボックスは演出空間用の照明機材です。舞台・スタジオなどの演出空間の用途以外には使用しないでください。 一般用照明機材として使用する製品ではありません。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●機材置取り付け（設置）時には電源ケーブル、信号ケーブル、制御ケーブルを照明機材本体に接触しないように離して取り付けてください。 接触していると火災の原因となります。 ●機材から煙が出たり、異臭がするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに電源を切り、異常状態が収まったことを確認してから、原因を究明してください。 容易に原因がわからない場合には当社に修理を依頼してください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●機材の本体質量に見合った取付金具を使用してください。 取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害やけがの原因となります。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●機材を分解したり改造したりしないでください。 落下・故障・感電・の原因となります。 	
 注意	<p>注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。</p>	
<p>屋内用の製品です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この機材は屋内用です。屋外で使用しないでください。 屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。 <p>取扱説明書をお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機材の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書をよく読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用してください。 <p>取り扱いは専門家が行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機材の取付・設置・取り扱い・使用前の準備・点検・整備の作業は「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。また、据付に電気工事が伴う場合は、電気工事士などの熟練者（専門家）が行ってください。未熟練者だけの対応は、間違いの原因になることがあります。 <p>取り付け・設置時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付け・設置には適正な方向性が設定されています。本体表示および取扱説明書に従って正しく取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因になります。 		
<p>電源接続時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良により発熱し火災の原因となります。 <p>使用時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●指定された最高周囲温度以下で使用してください。 この条件を超える環境での使用は、機材の破損・火災の原因となります。 ●湿気や水気、埃の多いところでは使用しないでください。 故障・絶縁不良の原因となります。また、埃や紙吹雪などが溜まったまま使用しないでください。火災の原因となります。 <p>取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。</p> <p>保管について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●埃の多い場所や湿度が高く結露しやすい場所での保管は避けてください。 故障・絶縁不良の原因となります。 ●再使用するときは点検を行ってから使用してください。 感電・火災・故障の原因となるおそれがあります。 		

注意



注意

注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。

保守点検について

- 部品交換・清掃は、必ず電源を切って行ってください。電源を切らないと感電することがあります。
- 交換部品は、当社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。指定外の手扱いは火災や器具の機能劣化・感電・火災をまねくおそれがあります。
- 地震などの天災の後は、使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が必ず点検を行ってください。未熟者だけの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。

点検と修理

- 器具本体および部品の寿命は、使用頻度、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。性能および安全性の確保のため、正しい維持管理を行ってください。また、器具の日常点検を実施し、点検の結果に従ってそれぞれの処置をとってください。
- 使用期間における経年変化、または使用状況によっては部品の消耗・劣化や絶縁性能の低下がありますので、専門技術者による定期点検をおすすめします。定期点検保守契約については、当社にお問い合わせください。
- 補修用部品の最低保有期間は8年です。

コントローラボックスの日常点検項目および処置

分類	点検項目	日常点検				メーカー 修理依頼
		清掃	増締め	交換	その他	
本体	本体に異常変形や損傷はないか。					○
	コネクタなどに変形、損傷がなく機能に異常はないか。					○
	電源が確実に接続されているか。				再接続	
	ねじに緩みがないか。		○			
コネクタ・コンセント	変色、損傷がなく、プラグとの接続に異常はないか。					○
電源・信号ケーブル	変色、亀裂、変形はないか。					○
絶縁抵抗	機材は漏電していないか。(絶縁抵抗 5MΩ以上)					○

丸茂電機株式会社

- | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| ● 本社・営業部 | 〒101-0041 | 東京都千代田区神田須田町 1-24 | TEL.(03)3252-0321 |
| ● 大阪営業所 | 〒530-0047 | 大阪市北区西天満 4-11-23(満電ビル) | TEL.(06)6312-1913 |
| ● 名古屋営業所 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄 4-1-1(中日ビル) | TEL.(052)263-7425 |
| ● 福岡営業所 | 〒810-0041 | 福岡市中央区大名 1-14-45(Q'iz TENJIN) | TEL.(092)741-4762 |
| ● 広島営業所 | 〒730-0022 | 広島市中区銀山町 1-11(フジスカイビル) | TEL.(082)249-6400 |
| ● 札幌営業所 | 〒060-0061 | 札幌市中央区南一条西 7-12(都市ビル) | TEL.(011)261-0321 |
| ● 仙台営業所 | 〒980-0802 | 仙台市青葉区二日町 3-10(グラン・シャリオビル) | TEL.(022)263-0221 |