

修善寺町総合会館

舞台照明設備 No.22

春の
舞臺

古の
舞臺

女
が
力
を
示
す

修
善
寺



MARUMO ELECTRIC CO., LTD.



「あたたかき湯の湧くところ、
温かき人の情も湧く」

(岡本義信作「修善寺物語」より)

源氏ゆかりの修善寺に、まったく新しい大ホールの出現です。伝統に新しいシステム技術を加えて、様々に繰り展げられる舞台が美しく彩られてゆきます。

ホール観客席

修善寺町総合会館

舞台照明設備設計の特色

小川 昇

1. ポータルブリッジの活用に重点を置いた方式による設計。このブリッジから舞台全面に対しての配光が可能。水平面全面に対しての投影も可能。それらのためには、一文字幕による妨げを取除くために水平面の高さを十分に確保する必要があった。
2. サスペンションスポットはすべて使用する定位置で方向、フォーカスなどアタリを決めることができる。
3. 舞台の前方から側方にかけての光の方向確保について、できるだけデッドアングルを少なくするために、いわゆるトーメンターのスポットライトタワーを、プロセニウム自体に内蔵した形を作った。プロセニウム上部についても可動にして同様の形を作る計画だったがこの度は条件が調わず実現できなかった。




修善寺町総合会館

静岡県田方郡修善寺町修善寺696

収容人員	1,200名
舞台間口	16m
奥行	12m
高さ	7.5m
設備容量	3φ4W 300KVA

ホール綴帖


舞台照明設備



照明操作卓



サイリスター調光器盤



電子クロスバー選択操作盤

調光設備


サイリスター調光器盤		
舞台用	30 A	144台
客席用	60 A	6台
集中制御方式		
照明操作卓		
プリセット・フェーダー	60本×3段	
グループフェーダー	4本	
クロスフェーダー	1組	
マスターフェーダー	1本	
フリーフェーダー	7本	
電子クロスバーラック		
(負荷側144回路×フェーダー67本)		
×2場面記憶式		
選択操作盤		
フェーダー側選択押釦SW	表示灯付1式	
負荷側押釦SW		144個



舞台上部



第1ライトブリッジ



舞台機構操作盤

負荷設備


- ①フットライト F型60W×76灯4回線 L=11.4 m.....1列
- ②ローア・ホリゾンライト HI型200W×64灯4色配線 L=15.36m1列
- ③第1ブリッジライト
 - ボーダーライト BC型200W×81灯4色配線 L=16.2m.....1列
 - サスペンションフライダクト ①20Aコンセント18個9回線 L=16.2m1列
 - サスペンションライト用スポットライト MS-II型1,000W 18台
 - ブリッジライトフライダクト①20Aコンセント24個12回線 L=16.2m1列
 - ④60コンセント2個2色配線(非調光)
 - ブリッジライト用スポットライト
 - CEC-II型1,000W6台
 - MS-II型1,000W6台
 - ERQ-10型1650W2台
- ④第2ブリッジライト
 - ボーダーライト BC型200W×81灯4回線 L=16.2m.....1列
 - ④サスペンションフライダクト ①20Aコンセント24個12回線 L=18m1列
 - サスペンションライト用スポットライト
 - MS-II型1,000W18台
 - CEC-II型1,000W6台
- ⑤アッパーホリゾンラファイダクト
 - ①20Aコンセント 72個16回線1列
 - ①20Aコンセント6個3回線1列
 - アッパーホリゾンライト
 - QCU型500W72台
 - CEC-II型1,000W4台
- ⑥トーマンタルライト CEC-II型1,000W12台
- ⑦サイドギャラリースポットライト
 - CEC-II型1,000W4台
- ⑧サイドフロントライト (3FL)
 - CEC-II型1,000W8台
 - CEL-II型1,500W4台
 - ERQ-10型650W4台
- ⑨サイドフロントライト (4FL)
 - CEC-II型1,000W8台
 - CEL-II型1,500W8台
- ⑩シーリングライト
 - CEL-II型1,500W24台
- ⑪センターライト クセノン2,000W2台

舞台吊物装置


- ①緞帳昇降装置(電動)1掛
- ②中割暗転幕昇降開閉装置(手動)1組
- ③第1フライブリッジ昇降装置(電動)1組
- ④吊物バトン昇降装置(電動)4掛
- 〃 (手動)7掛
- ⑤袖幕昇降開閉装置(手動)3掛
- ⑥一文字幕昇降装置(手動)2掛
- ⑦中割幕昇降開閉装置(手動)1組
- ⑧第2フライブリッジ昇降装置(電動)1組
- ⑨サスペンションライト昇降装置(手動)1掛
- ⑩バック幕昇降開閉装置(手動)1組
- ⑪ホリゾンライト昇降装置(手動)1掛
- ⑫制御盤1基
- ⑬操作盤1基



ライトブリッジ




ライトブリッジ接続部 →




ホール断面図

舞台音響設備

音声調整卓	1台
プロセニアム スピーカー	2台
サイド スピーカー	2台
ステージ スピーカー	4台
ウォール スピーカー	8台



音響操作卓



丸茂電機株式会社

●本社・営業部●

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101
TEL (03) 252-0321 (代表)

●大阪出張所●

大阪市北区神山町6-10 〒530
TEL (06) 312-1913・1922

●名古屋出張所●

名古屋市中区栄4丁目1-1 (中ビル内) 〒460
TEL (052) 261-1111 (内線425)